2026年度　藤曲処分場 放流水検査結果推移

2026/9/30
環境安全部

検査項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・アルキル水銀化合物	不検出		0.0005>										
・水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	0.005以下		0.0005>										
・カドミウム（Cd）及びその化合物	0.03以下		0.003>										
・鉛（Pb）及びその化合物	0.1以下		0.01>										
・有機燐化合物	1以下		0.1>										
・六価クロム化合物	0.5以下		0.02>										
・砒素（As）及びその化合物	0.1以下		0.01>										
・シアン（CN）化合物	1以下		0.1>										
・ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.003以下		0.0005>										
・トリクロロエチレン	0.1以下		0.001>										
・テトラクロロエチレン	0.1以下		0.001>										
・ジクロロメタン	0.2以下		0.001>										
・四塩化炭素	0.02以下		0.001>										
・1,2－ジクロロエタン	0.04以下		0.001>										
・1,1－ジクロロエチレン	1以下		0.001>										
・シス－1,2－ジクロロエチレン	0.4以下		0.001>										
・1,1,1－トリクロロエタン	3以下		0.001>										
・1,1,2－トリクロロエタン	0.06以下		0.001>										
・1,3－ジクロロプロペン	0.02以下		0.001>										
・チウラム	0.06以下		0.006>										
・シマジン	0.03以下		0.003>										
・チオベンカルブ	0.2以下		0.02>										
・ベンゼン	0.1以下		0.001>										
・セレン（Se）及びその化合物	0.1以下		0.005>										
・1,4－ジオキサン	0.5以下		0.05>										
・ほう素（B）及びその化合物	230以下		2.2										
・ふっ素（F）及びその化合物	15以下		1.5										
・ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下		0.1>										
・水素イオン濃度（PH）（水素指数）	5.0～9.0	8.6	8.9	8.4	8.4	8.4	8.3						
・生物化学的酸素要求量（BOD）	60以下		1.8										
・化学的酸素要求量（COD）	90以下	7.0	11.0	7.8	6.6	6.2	4.6						
・浮遊物質量（SS）	60以下	3.0	4.0	6.0	7.0	9.0	6.0						
・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5以下		1.0>										
・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30以下		1.0>										
・フェノール類含有量	5以下		0.05>										
・銅（Cu）含有量	3以下		0.03>										
・亜鉛（Zn）含有量	2以下		0.02										
・溶解性鉄（Fe）含有量	10以下		0.1>										
・溶解性マンガン（Mn）含有量	10以下		0.1>										
・クロム（Cr）含有量	2以下		0.02>										
・大腸菌群数　（CFU/㎖）	3,000以下		1										
・窒素（T－N）含有量	120以下（日間平均60）	2.4	0.9	0.7	1.4	0.6	0.4						
・燐（T－P）含有量	16以下（日間平均 8）		0.04										
・ダイオキシン類（毒性等量）	採取月日 報告月日 pg-TEQ/L以下												

採 取 月 日	4/16	5/14	6/15	7/13	8/27	9/10						
分析結果報告日	5/1	5/29	6/18	7/17	9/1	9/15						

分析者：学校法人香川学園：宇部環境技術センター
　　：ダイオキシン類は中外テクノス（株）

2026/9/30

藤曲処分場 周辺地下水検査結果推移(東側 NO.3)

環境安全部

検査項目	実施年月 / 環境基準	2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度	
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
・アルキル水銀	不検出	0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>	
・総水銀	0.0005以下	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	
・カドミウム(Cd)	0.003以下	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	
・鉛(Pb)	0.01以下	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	
・六価クロム	0.05以下	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	
・砒素(As)	0.01以下	0.001>	0.001>	0.001>	0.004	0.001>	0.002	0.001>	0.001	0.001>	
・全シアン(CN)	不検出	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>	
・トリクロロエチレン	0.01以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・ジクロロメタン	0.02以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・四塩化炭素	0.002以下	0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>	
・1,2ージクロロエタン	0.004以下	0.0004>		0.0004>		0.0004>		0.0004>		0.0004>	
・1,1ージクロロエチレン	0.1以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・1,2ージクロロエチレン	0.04以下	0.002>		0.002>		0.002>		0.002>		0.002>	
・1,1,1ートリクロロエタン	1以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・1,1,2ートリクロロエタン	0.006以下	0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>	
・1,3ージクロロプロペン	0.002以下	0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>	
・チウラム	0.006以下	0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>	
・シマジン	0.003以下	0.0003>		0.0003>		0.0003>		0.0003>		0.0003>	
・チオペンカルブ	0.02以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・ベンゼン	0.01以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・セレン(Se)	0.01以下	0.002>		0.002>		0.002>		0.002>		0.002>	
・1,4ージオキサン	0.05以下	0.005>		0.005>		0.005>		0.005>		0.005>	
・クロロエチレン	0.002以下	0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>	
・ダイオキシン類(毒性等量)	採取月日		10/21		11/15		11/15		10/21		
	報告月日		11/8		12/11		12/9		11/20		
	pg-TEQ/L以下		0.015		0.016		0.043		0.042		

採取月日	4/18	10/24	4/17	10/12	4/22	10/16	4/10	10/6	4/16	
分析結果報告日	4/28	11/07	5/8	10/31	5/10	11/5	4/30	10/20	5/1	

分析者: 学校法人香川学園:宇部環境技術センター

: ダイオキシン類は中外テクノス(株)

2026/9/30

藤曲処分場 周辺地下水検査結果推移（南側 NO.4）

環境安全部

検査項目	採取年月 / 環境基準	2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度	
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
・アルキル水銀	検出されないこと	0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>	
・総水銀	0.0005以下	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	
・カドミウム（Cd）	0.003以下	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	
・鉛（Pb）	0.01以下	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	
・六価クロム	0.05以下	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	
・砒素（As）	0.01以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	
・全シアン（CN）	検出されないこと	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	
・ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されないこと	0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>		0.0005>	
・トリクロロエチレン	0.01以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・ジクロロメタン	0.02以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・四塩化炭素	0.002以下	0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>	
・1,2－ジクロロエタン	0.004以下	0.0004>		0.0004>		0.0004>		0.0004>		0.0004>	
・1,1－ジクロロエチレン	0.1以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・1,2－ジクロロエチレン	0.04以下	0.002>		0.002>		0.002>		0.002>		0.002>	
・1,1,1－トリクロロエタン	1以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・1,1,2－トリクロロエタン	0.006以下	0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>	
・1,3－ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>	
・チウラム	0.006以下	0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>		0.0006>	
・シマジン	0.003以下	0.0003>		0.0003>		0.0003>		0.0003>		0.0003>	
・チオペンカルブ	0.02以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・ベンゼン	0.01以下	0.001>		0.001>		0.001>		0.001>		0.001>	
・セレン（Se）	0.01以下	0.002>		0.002>		0.002>		0.002>		0.002>	
・1,4－ジオキサン	0.05以下	0.005>		0.005>		0.005>		0.005>		0.005>	
・クロロエチレン	0.002以下	0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>		0.0002>	
・ダイオキシン類（毒性等量）	採取月日 報告月日 pg-TEQ/L以下		10/21 11/8 0.016		11/15 12/11 0.016		11/15 12/9 0.019		10/21 11/20 0.041		
採取月日		4/18	10/24	4/17	10/12	4/22	10/16	4/10	10/6	4/16	
分析結果報告日		4/28	11/07	5/8	10/31	5/10	11/5	4/30	10/20	5/1	

分析者：学校法人香川学園：宇部環境技術センター

：ダイオキシン類は中外テクノス（株）